

LEGENDA VZT:

- VENKOVNÍ VZDUCH/INFILTRACE outdoor/infiltration
- PRÍVADĚNÝ VZDUCH supply
- VZDUCH V MÍSTNOSTI indoor/transferred
- ODVADĚNÝ VZDUCH extract
- OKRUŽNÍ VZDUCH recirculation/secondary
- ODPADNÍ VZDUCH exhaust
- EXFILTRACE/ONK VZDUCHU exfiltration/leakage
- POŽÁRNÍ VZT fire ventilation
- POTRUBÍ POŽÁRNĚ IZOLOVANO JEDNOSTRANĚ TZN: POTRUBÍ POŽÁRNĚ IZOLOVANO NA VNĚJŠÍ POŽÁR
- TAKTO OZNAČENÁ IZOLOACE V BARVĚ POTRUBÍ : POTRUBÍ IZOLOVANO TEPELNĚ 20mm (NEPLATI PRO ČERNOB. TISK)
- POLOHOVÉ POTRUBÍ
- 1800 m³/h
- 60m³/h
- MINOŠTIVÍ PRÍVADĚNÉHO (ODVADĚNÉHO) VZDUCHU
- MINOŠTIVÍ ODVADĚNÉHO VZDUCHU
- POŽÁRNÍ UCÁPKY
- PLASTOVÉ POTRUBÍ OPATŘENO POŽÁRNÍ MANŽETOU
- STROPNÍ VENTILÁTOR DVOUOTÁČKOVÝ
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- TALÍŘOVÝ VENTIL - PROTI-POŽÁRNÍ
- INSTALOVANÁ DVEŘNÍ (VĚTRACÍ) MŘÍŽKA (500x100) U PODLAHY
- INSTALOVANÁ DVEŘNÍ (VĚTRACÍ) MŘÍŽKA (500x100) U PODLAHY A V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ
- BEZPRAHE DVEŘE (ČÍSLO ZA POMOCÍ UŘOÚJE VÝŠKU PODŘEZÁNÍ V CM)
- VZT STUPAČKA
- TUMIČ HLUKU - PŘESLECHOVÝ
- 200/600
- TUMIČ HLUKU - PRŮM. PŘÍP. POTRUBÍ 200mm / DÉLKA 600mm
- REGULAČNÍ PRVEK DLE VYBAVENOSTI LABORATOŘE VZ DET-1
- REGULAČNÍ PRŮMĚNNÝ PRŮTOKU
- REGULAČNÍ KONST. PRŮTOKU
- REGULAČNÍ Klapka - S Pohonem
- REGULAČNÍ Klapka - Ruční s Aretací
- ZPĚTNÁ Klapka
- PRÍVODNÍ PRVEK VZDUCHU
- POŽÁRNÍ Klapka TEPLOTNÍ, Ruční s Konečným Spínačem (ZAVŘENO) PROVEDENÍ .11
- POŽÁRNÍ Klapka TEPLOTNÍ, Ruční s Konečným Spínačem (ZAVŘENO) A S ELEKTRO-MAGNETEM 230V - BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENO PROVEDENÍ .23

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady
- Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou odpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejistoty vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.
- Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit architektonickou částí společně s investorem.

POZNÁMKY:

- VÝFUKOVÉ HLAVICE NEBO VÝFUKOVÉ KUSY ZAKONČENÝ MIN. 400mm NAD STŘECHOU
- VÝFUKY NAD STŘECHOU BUDOU TEPELNĚ IZOLOVANY A OPLECHOVANY
- K VENTILÁTORŮM, POŽÁRNÍM Klapkám, OHŘÍVAČŮM, POŽÁRNÍM UCÁPKÁM, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNÝ V PODLEDU BUDE UMOŽNĚN PŘÍSTUP, NAPŘ. DVÍŘKA V PODLEDU
- PROVEDENÍ TEPELNĚ IZOLOACE NA VZT POTRUBÍ JE POPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ (POTRUBÍ VYSTUPUJÍCÍ NAD STŘEŠNÍ PLÁŠT IZOLOVANO TL. 80mm + OPLECHOVÁNÍ)
- POTRUBÍ OD ZPĚTNÉ Klapky PO ŽALUZII NEBO STŘEŠNÍ PLÁŠT (INTERIÉR) IZOLOVANO TL. 80mm)
- VÝŠKY POTRUBÍ JSOU URČENY OD STATICKÉ ČÁSTI tj. BEZ TEPELNĚ IZOLOACE

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	CHODBA
202	CHODBA
203	zrušeno
204	UMÝVÁRNA/WC
205	VEDOUCÍ LÉKAŘ
206	CHODBA
207	UMÝVÁRNA
208	WC
209	POKOJ LÉKAŘ
210	POKOJ LÉKAŘ
211	DOSPÁVACÍ POKOJ
212	WC PŘEDSÍŇ
213	WC
214	CHODBA, ČAJOVÁ KUCHYŇKA

+0,000=610,00 m n.m. BPV

ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, t: 739 204 837, e: info@alfaplan.cz


NÁZEV AKCE

INVESTOR

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT - AMBULANCE
V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE

MÍSTO STAVBY p.č. st. 2137, 234/1, 234/2 a 234/3 v k.ú. Prachatice

NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.
NEBAHOVSKÁ 1015
383 01 PRACHATICE
IČ: 26095165

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY			
ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12 370 01 České Budějovice	ZODP. PROJEKTANT	HLAVNÍ ING. PROJEKTU	VYPRACOVAL
	ING. PAVEL ČURDA	ING. PAVEL ČURDA	MICHAL VOLDŘICH, DIS.
PROJEKTANT ČÁSTI			
	ZODP. PROJEKTANT	VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL
	ING. RADEK TERINGL	ING. JÁN RICHTR	JÁN HROMADA
ČÁST DOKUMENTACE			PARE
D1.4.c Vzduchotechnika			
OBSAH VÝKRESU			Č. VÝKRESU
PŮDORYS 2NP, STŘECHY			
FAZE	Č. ZAKÁZKY	DATUM TISKU	MÉRITKO
DZS	20180402	7.8.2018	1 / 50
			D.1.4.c.3

21

19