

Přístavby a rekonstrukce pavilonu CH
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Část - Medicinální plyny, 2.etapa

Úvod

Projektová dokumentace řeší potrubní rozvody medicinálních plynů v pavilonu CH v souvislosti s plánovanou přístavbou objektu a jeho rekonstrukcí. Práce budou probíhat ve dvou etapách.

Tato část popisuje 2. etapu.

Potrubní rozvody medicinálních plynů musí být provedeny v souladu s ČSN EN 7396-1 Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak.

Související směrnice: Nařízení vlády 180/1997 Sb. ze dne 10. 6. 1998, kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky.

Potrubní rozvody medicinálních plynů jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb. vyhrazeným plynovým zařízením.

Zdroje medicinálních plynů

Současný stav

Viz technická zpráva Mediplynů z 1.etapy.

Navrhovaný stav

Stejným způsobem jako 1.etapa a podle stejných požadavků se provede projekt Mediplynů pro 2.etapu

1.NP zákrový sál 2ks, CT 2 ks, Angiografie 1 ks, RTG 3 kS, ambulance Traumatologie, Ortopedie, Plastické chirurgie

2.NP lůžková stanice 32 lůžek, 2.NP 6x OS

3.NP lůžková stanice 32 lůžek, 3.NP JIP 14 lůžek + dospávací pokoj 13 lůžek

4.NP lůžková stanice 32 lůžek

5.NP ambulance ORL

6.NP ambulance Oční

V Českých Budějovicích 20.02. 2019