



1NP

Nemocnice České Budějovice

- 3 2 \* ELEKTRO-LUMEN EDL LED GI 288W XD 1x1 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (923 lm, 110 V)
- 4 10 \* ELEKTRO-LUMEN EDL LED GI 288W XD 2x0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm, 190 V)
- 6 69 \* ELEKTRO-LUMEN HAMSA GI DPO 4x2 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (3619 lm, 280 V)
- 7 55 \* ELEKTRO-LUMEN HAMSA GI DPO 5x4 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (4888 lm, 410 V)
- 8 12 \* ELEKTRO-LUMEN NARA 6 E DPO 3x0 840 Přisazené interiérové LED svítidlo, difuzor optický (2490 lm, 250 V)
- 10 11 \* ELEKTRO-LUMEN DBERON L1 12 E 6x0 840 Průmyslové LED svítidlo, optický difuzor (5424 lm, 450 V)
- 11 69 \* ELEKTRO-LUMEN SARIKA 170 C 1x1 840 Downlight LED (1100 lm, 200 V)
- 12 29 \* ELEKTRO-LUMEN SARD 4x0 840 LED panel do rástru M600, prisma, difuzor (3992 lm, 400 V)
- 13 4 \* ELEKTRO-LUMEN TARA 3x0 840 Přisazené LED svítidlo, optický difuzor, IP65 (2349 lm, 250 V)
- 15 24 \* ELEKTRO-LUMEN HAMSA 54 GI 12x6 PPO 10x6 940 DALI Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů 600x1200, IP54 (7750 lm, 760 V)
- 16 6 \* ELEKTRO-LUMEN HAMSA 54 GI PPO 5x4 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (4696 lm, 420 V)
- 17 11 \* ELEKTRO-LUMEN HAMSA 54 GI PPO 5x4 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (3313 lm, 270 V)
- 18 123 \* ELEKTRO-LUMEN HAMSA GI DPO 4x2 940 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (4928 lm, 420 V)
- 19 38 \* ELEKTRO-LUMEN HAMSA M GI DPO 5x4 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (2464 lm, 220 V)
- 20 75 \* ELEKTRO-LUMEN HAMSA M GI DPO 2x9 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (3059 lm, 280 V)
- 21 121 \* ELEKTRO-LUMEN SARIKA M GI DPO 3x6 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (3059 lm, 280 V)
- 22 18 \* ELEKTRO-LUMEN SARIKA 170 C 2x2 840 Downlight LED (2209 lm, 200 V)
- 23 2 \* ELEKTRO-LUMEN HAMSA 54 GI PPO 3x3 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (4291 lm, 380 V)

- N 11 \* Begnell PRKZ15A TB16025 Formule65
- NA 31 \* Begnell PRKZ15A TB16763 PuraLuce vestavno, asymetrick
- NB 45 \* Begnell PRKZ15A TB16762 PuraLuce vestavno, symetrick 3,5h
- NC 2 \* Begnell PRKZ15A TB16747 PuraLuce, asymetrick
- ND 12 \* Begnell PRKZ15A TB16746 PuraLuce, symetrick 3,5h
- NE 30 \* Begnell PRKZ15A TB16746 PuraLuce, symetrick 3,5h
- NF 2 \* Begnell PRKZ15A TB16746 PuraLuce, symetrick 3,5h
- NF 2 \* Begnell PRKZ15A TB16746 PuraLuce, symetrick 3,5h
- NI 52 \* TB16731 PuraLuce LED 20w + E16770
- N2 27 \* TB16025 Formule65 + FB19044M
- N2 28 \* TB16721 PuraLuce LED 20w + E16771
- N4 0 \* TB16730 PuraLuce LED 30w + E16779
- N5 15 \* TB16720 PuraLuce LED 30w + E16780
- N6 5 \* TB16025 Formule65 + E16041H-KIT-765
- TS -TLAČITKO TITRAL-STDP
- CS -TLAČITKO CENTRAL-STDP

LEGENDA ELEKTRINSTALACE

- - SVETLO SVETLO KONTAKT/ROZVOD
- - SVETLO SVETLO KONTAKT/ROZVOD
- - SVETLO SVETLO KONTAKT/ROZVOD
- - SVETLO SVETLO KONTAKT/ROZVOD

PROJEKTIVY A INŽENERSKÝ ATELIER			
ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE			
STAVBA	ZODP. PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA		
PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY A STAVEBNÍ OPRAVY PAVILONU OH	KREŠL.: ROMAN JEJINEK		
Nemocnice České Budějovice a.s.	MĚŘÍTKO: 1:200		
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.4 ELEKTRINSTALACE	VYHOTOVENÍ:		
TYKES PUDONIS 1NP	STUPEN: DSP		
ČÍSLO ZAK.: —	DATUM: 7/2018		
INVESTOR: Nemocnice Čb a.s., 8. Májeová 507/54, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice	FORMÁT: A4		
ČÍSLO PROJ.: D.1.4.4.4		ČÍSLO PRŮJ.: D.1.4.4.4	