PŮDORYS 2.NP

STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ

Zařízení č.1
Zařízení č.2
Zařízení č.3
Zařízení č.4
Zařízení č.5
Zařízení č.6
Zařízení č.7
Zařízení č.8
Zařízení č.9
Zařízení č.10
Zařízení č.11
Zařízení č.12
Zařízení č.13
Zařízení č.14
Zařízení č.15
Zařízení č.16
Zařízení č.17
Zařízení č.18
Zařízení č.19
Zařízení č.20
Zařízení č.39
Zařízení č.40
Zařízení č.41
Zařízení č.42
Zařízení č.43
Zařízení č.45

POZNÁMKY :

— — — DOPOJENÍ OHEBNÝM POTRUBÍM
F5, F7, F9, H11, H13 – OZNAČENÍ PRO TŘÍDU FILTRACE
ZK – OZNAČENÍ PRO ZPĚTNOU KLAPKU
TH – OZNAČENÍ PRO TLUMIČ HLUKU
ZZT – OZNAČENÍ PRO ZPĚTNÉ ZISKÁVÁNÍ TEPLA(REKUPERACE)
RK – OZNAČENÍ PRO REGULAČNÍ KLAPKU
RVP – REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU
PK – OZNAČENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKU PKTM-90 (EIS 90)
H13 – OZNAČENÍ TŘÍDY FILTRACE PRO ČISTÉ NÁSTAVCE JAKO IS. STUPEŇ FILTRACE
P/O – OZNAČENÍ PRO PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU

U zařízení č.40, 41, 42, 43 – Podzemí větrání schodišť, hal, atd. bude veškeré VZT potrubí mimo strojovny VZT protipožárně izolováno s odolností EI 60 DP1

20.11.2018

		JMÉNO	PODPIS	NÁZVY
MĚŘÍTKO	NAVRHOVAL	V.NOVÁK		PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU CH NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. B.NĚMCOVÉ 585/54, 370 01 Č.BUĚJOVICE
1:100	SCHVÁLIL	V.NOVÁK		
	KONTROL.			
DATUM	03/2018		ÚČEL	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA
ZAK.ČÍSLO	NOV 01/2018		DSP	(PŮDORYS 2.NP)
PROJEKCE ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ	FORMÁT	21 x A4		
NOVÁK	KOPIE	ARCHIVNÍ ČÍSLO	NOV–225	REV. / ORIENT.ČÍSLO Vt–3
ČESKÉ BUDĚJOVICE, 7TR–357105				