TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL
2.01	
2.02	
2.03	
2.04	
2.05	
2.06	
2.07	
2.08	
2.09	
2.10	
2.11	
2.12	
2.13	
2.14	
2.15	
2.16	
2.17	
2.18	
2.19	
2.20	
2.21	
2.22	
2.23	
2.24	
2.25	
2.26	
2.27	
2.28	
2.29	
2.30	
2.31	
2.32	
2.33	
2.34	
2.35	
2.36	
2.37	
2.38	
2.39	
2.40	
2.41	
2.42	
2.43	
2.44	
2.45	
2.46	
2.47	
2.48	
2.49	
2.50	
2.51	
2.52	
2.53	
2.54	
2.55	
2.56	
2.57	
2.58	
2.59	
2.60	



TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

LEGENDA

	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Stávající potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
	Stávající potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
	Odtluk

Poznámky:

Poznámka č. 1:
Od skutečného stavu vedení potrubí mohou existovat určité odchylky z důvodu nemožnosti osobní kontroly (vedení v podhledech, příčkách, nepřístupnosti místností).
Demontáž nepotřebného potrubí a ukončovacích prvků si bude provádět uživatel sám.

Poznámka č. 2:
Potrubí medicinálních plynů v chodbě bude vedeno v podhledu na konzolkách.

Poznámka č. 3:
Potrubí v pokojích a svody k:
- ventilovým krabicím
- lékařským panelům
- lůžkovým rampám
budou vedeny v drážce pod omítkou.

Poznámka č. 4:
Pro napojení na stávající rozvod je potřebné na nezbytně nutnou dobu odstavit část rozvodů od dodávek medicinálních plynů. Tato odstávka musí být konzultována a koordinována s uživatelem, před započetím prací.

Poznámka č. 5:
Pro panel klinického alarmu bude přiveden kabel 230V/6A přes samostatný jistič z obvodu DO.

HL. ARCHITEKT	HL. PROJEKTANT	VED.PROJEKTU	PROJEKTOVAL	
Ing. arch. P. Prokop	Ing. arch. P. Prokop Ing. V. Daněk	Ing. Z. Knapl	P. Ducháčová	ARKUS5 , s.r.o.
INVESTOR	Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice			K. Weise 5, České Budějovice 370 04
MÍSTO STAVBY	p.č. 1281, 1247/17, 1247/1, k.ú. České Budějovice 7	FORMÁT		21xA4
STUPEŇ PROJEKTU	ZDS	DATUM		3/2019
NÁZEV AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE	MĚŘÍTKO		1:50
		Č. ZAKÁZKY		
		Č. KOPIE		Č. VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP			D.1.4.9.4