

TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA [M2]	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	
6.01	PŘÍJEZD VOZIDEL	20,1	-	-	-	
6.02	CHODBA	53,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	POVRCH LR
6.03	PŘÍJEZD VOZIDEL	24,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	POVRCH LR
6.04	SCHODY	11,1	-	-	-	
6.05	SPRCHOVÁ KOUTA	2,3	-	-	-	
6.06	CHODBA	37,4	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	
6.07	VÝTAH	3,3	-	-	-	
6.08	SCHODIŠTĚ	7,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚRKA	STĚRKA	
6.09	VÝTAH	2,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚRKA	STĚRKA	
6.10	ÚKLID	11,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚRKA	STĚRKA	
6.11	WC PRACOVNÍCI	1,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	SDK PODHLEDY	
6.12	ARMOVNA	8,0	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.13	ARMOVNA	9,5	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.14	WC PERSONÁL	1,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	SDK PODHLEDY	
6.15	SEVIS ČISTÍ	9,1	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.16	PŘÍPRAVA	8,4	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	STĚRKA	
6.17	PŘÍPRAVA	4	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.18	[illegible]	6,3	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.19	PŘÍPRAVA	2,3	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.20	[illegible]	8,1	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.21	PŘÍPRAVA	3,9	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.22	ČEKÁRNA	17,5	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	SDK PODHLEDY	
6.23	ČEKÁRNA	7,1	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	SDK PODHLEDY	
6.24	WC ČEKÁRNA	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	SDK PODHLEDY	
6.25	WC ČEKÁRNA IMOBILNÍ	2,2	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	SDK PODHLEDY	
6.26	ÚKLID	2,0	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	
6.27	ÚKLID	8,1	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	
6.28	ARCHIV	8,0	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	STĚRKA	
6.29	WC ZAMĚSTNANCI	1,1	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.30	PŘÍCHOD	4,1	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	STĚRKA	
6.31	WC ZAMĚSTNANCI	1,1	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.32	PŘÍCHOD	5,0	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	STĚRKA	
6.33	WC ZAMĚSTNANCI	1,1	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.34	PŘÍCHOD	7,5	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	STĚRKA	
6.35	WC ZAMĚSTNANCI	1,1	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.36	ÚKLID	2,0	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	STĚRKA	
6.37	WC ZAMĚSTNANCI	1,1	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA S MYCÍ DESKOU	STĚRKA	
6.38a	CHODBA	19,0	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	
6.38b	CHODBA	7,0	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	
6.39	ÚKLID	3,5	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	
6.40	VÝTAH	3,3	-	-	-	
6.41	CHODBA	5,9	KOVOVÉ MŘÍŽKY	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	
6.42	UPS	8,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	

POZN.: [illegible] ŘEŠÍ POVRCHY BUDOU PODROBNĚJI UPŘESNĚNY V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- DF – BARVA ZÁSUVKY: LIBOVOLNÁ MIMO ZELENÉ,ČERVENÉ,ORANŽOVÉ A ŽLUTÉ
  ZÁSUVKOVÝ JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD DŮLEŽITÝCH OBVODŮ(230V 16A)
  SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
  BARVA ZÁSUVKY: ZELENÁ
- Z – ZÁSUVKOVÝ VÝVOD ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY(230V 16A)
  BARVA ZÁSUVKY: ŽLUTÁ
- MF – ZÁSUVKOVÝ JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD MÉNĚ DŮLEŽITÝCH OBVODŮ(230V 16A)
  SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
  BARVA ZÁSUVKY: LIBOVOLNÁ MIMO ZELENÉ,ČERVENÉ,ORANŽOVÉ A ŽLUTÉ
- MF TV – ZÁSUVKA PRO TV 230V/16A,MÉNĚ DŮLEŽITÝ OBVOD
- LR1 – LŮŽKOVÁ RAMPA PRO 1 LŮŽKO, EL.ZÁSUVKY: 4Z–0,5kVA, 2DF–0,5kW, 4MF, PA
- LR2 – LŮŽKOVÁ RAMPA PRO 2 LŮŽKA, EL.ZÁSUVKY PRO1 LŮŽKO: 4Z–0,5kVA, 2DF–0,5kW, 4MF, PA
- LR3 – LŮŽKOVÁ RAMPA PRO 3 LŮŽKA, EL.ZÁSUVKY PRO1 LŮŽKO: 4Z–0,5kVA, 2DF–0,5kW, 4MF, PA
- LR JIP – LŮŽKOVÁ RAMPA PRO 1 LŮŽKO JIP, EL.ZÁSUVKY 4Z–0,5kVA, 2DF–0,5kW, 4MF, PA

- – ZÁSUVKA 400V/16A
- PLATNO – VÝVOD PRO PLATNO
- PK – PODLAHOVÁ KRABICE
- S – SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA PRO SPECIALNÍ ZDRAVOTNICKÝ PŘÍSTROJ

- – DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- PA+PC – SVORKOVNICE DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ

POZNÁMKA:
Místnosti jsou označeny podle ČSN 332140 čl.7 a ČSN 33 2000-7-710
příl. B tab. B1 u čísel místností, všechny elektroinstalace musí odpovídat
těmto normám.
Zokrsnění zařazení zdravotnických prostor do skupin a přiřazení tříd
důležitosti obvodů:

0 – SKUPINA 0
1 – SKUPINA 1
2 – SKUPINA 2

TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V ŠESTIÚHELNÍKU
TOTO OZNAČENÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, UVEDENÁ ČSN JIŽ NENÍ V PLATNOSTI
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000-7-710 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KROUŽKU
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY B, TABULKY B.1

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE	HL.PROJ.: ING.ARCH. P.PROKOP	
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE p.č. 1261, 1247/17, 1247/1, k.ú Č.Budějovice 7	ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DiS	
	KRESLIL: DANIEL MÁDL ROMAN JELÍNEK	
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.6 – ELEKTRO SILNOPROUD		
VÝKRES: PŮDORYS 6.NP – ZÁSUVKOVÁ INSTALACE	MĚŘÍTKO: 1:100	VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: _ STUPEŇ: ZDS	DATUM: 3/2019	
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice	FORMÁT: 8xA4	ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.6.15