

teplo chladičem 130 kW
teplo z motoru do okolí 34 kW
teplo z generátoru 11 kW (účinnost 95%)
celková tepelná zátěž 175 kW
vnitřní tepelná zátěž prostředí strojovny 45 kW
výpočtová venkovní teplota 30° C
vnitřní max. teplota 40° C
△ T = 10° C
větrací výkon pro vnitřní zátěž 12 500 m3/ho
△ T na chladiči +40° C
výsledná teplota z chladiče 80° C

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

no.	stav	návrh	plocha
1.01	náhradní zdroj	náhradní zdroj	85,5
1.02	sklad	sklad	14,1
1.03	sklad	sklad	7,8
1.04	chodba	chodba	6,5
1.05	wc	wc	1,8
1.06	sklad	sklad	2,8
1.07	rozvodna NN	rozvodna NN	67,3
1.08	sklad	sklad	11,2
1.09	trafostanice 1	trafostanice 1	11,2
1.10	trafostanice 2	trafostanice 2	11,2
1.11	trafostanice rezerva	trafostanice rezerva	11,2

+0,00 = čistá podlaha 1.NP m.č. 1.02

1m 2m

ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA
HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE
TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201
EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ

STUPEŇ **stavební povolení a provádění stavby**

AKCE *Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice*

D1.4. CHLAZENÍ - VZT

ZAKÁZKA

STAVEBNÍK **Nemocnice Prachatice, a.s.**
Nebahovská 1015, 38301 Prachatice
IČ: 26095165

ZODP. PROJ. **ING.PAVEL HOLUB**

VYPRAC. **ING.PAVEL HOLUB**

MÍSTO **areál Nemocnice Prachatice**
pč st.1873/1,241/9,1532/1,1532/3
kú Prachatice

MĚŘÍTKO 1:50 | DATUM 02/2019 | VÝKRES 02

OBSAH **PŮDORYS 1.NP**