

Pokyny a podmínky pro ocenění dieselagregátů (motorgenerátorů)

- uchazeč ocení dle specifikace v této složce oba dieselagregáty jako ucelený systém a cenu uvede přímo do rekapitulace - buňka 17

- předmět dodávky je popsán v částí 01, 02, 03, 04 této složky
- součástí dodávky jsou DA včetně kompletního odkouření s tlumičem
- oba dieselagregáty budou dodány jako ucelený systém včetně všech doplňků a specifických doplňků a úprav, které jsou potřebné pro bezvadný provoz systému
- konkrétní systém bude kompatibilní s navrženým stavebním řešením a bude navazovat na navržené chlazení a úpravy elektroinstalace, nebude-li možné bezesbýtku vyhovět, jsou případné nezbytné úpravy profesí nebo stavební části automaticky součástí plnění
- servisní podmínky, případně jiné další specifické podmínky zadavatele mohou být rovněž uvedeny ve výzvě veřejné zakázky zadavatele a v takovém případě mají ve vztahu k zadávací projektové dokumentaci doplňující a rovněž závazný charakter