

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

název veřejné zakázky	„Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C – Oddělení následné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2019“
zadavatel	Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov zastoupena: MUDr. Jindřich Florián, předseda představenstva Václav Grubmüller, člen představenstva zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460 IČ: 260 95 149

### Dodatečná informace (4) k zadávacím podmínkám na základě dotazů uchazečů:

#### Vznesené dotazy:

1) V technické zprávě je uvedeno, že při rozšiřování a zřizování dveřních otvorů bude přítomen statik, se kterým budou tyto práce konzultovány.

Prosíme o informaci, zda činnost statika hradí objednatel či je to náklad zhotovitele. Pokud by tuto činnost statika hradil zhotovitel, prosím o doplnění do předaného výkazu výměr.

**Odpověď:** činnost statika je uvedena ve výkazu výběr pod položkou č. 194 – ostatní náklady, Individuální a komplexní vyzkoušení

2) Prosíme o informaci, v jaké položce jsou započteny prachotěsné SDK příčky, které budou oddělovat stávající a renovované prostory.

**Odpověď:** položka prachotěsné příčky je uvedena ve výkazu výměr pod položkou 48 – předstěny.

3) V technické zprávě a ve skladbách podlah je uvedeno, že budou provedeny speciální potěry s polypropylenovými vlákny. Tyto potěry budou v tloušťce 25-30mm v 2.-4.np a v 1.np bude tento potěr tloušťky 50mm.

Ve výkazu výměr není uvažováno s provedením betonových potěrů s polypropylenovými vlákny. Prosíme i o uvedení množství polypropylenových vláken, které mají být do potěru použity.

Zároveň prosíme o kontrolu vykázaného množství potěrů. Dle přepočtu je u položky č.27 – potěr pískocementový na mazaninách špatně uvedená výměra.

**Odpověď:** ve výkazu výměr nejsou vlákna uvedena, není proto určeno jejich množství, jedná se o samonivelační cement. Tenký potěr pro TL.3-40 mm (např. UZIN NC 195, VEREBEX, ATD...)

Vykázané množství (dle projektanta správně) sestává z nebouraných beton. potěrů v pokojích v 1-4.NP a pouze v chodbách, wc, koupelnách budou beton. potěry vybourány a nahrazeny novými.

4) Ve skladbách konstrukcí je uvedeno, že stropní podhledy budou přesítovány sklovláknitou tkaninou vč. stěrkování tmelem. V technické zprávě je zároveň uvedeno, že stropy budou vyspraveny v rozsahu 30%.

Ve výkazu výměr toto přesítování není uvažováno. Prosíme o jeho doplnění.

Prosíme i o opravu stropní konstrukce. Ve výkazu výměr je uvažováno s vyspravením 5-10%. Tyto položka navazuje i na položku otlučení stávajících stropů do 10 - ti %.

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C – Oddělení následné péče Nemocnice  
Český Krumlov, a.s. 2019“

**Odpověď:** ve výkazu výměr - síťování stropů a stěrkování je uvedeno pouze u nových vyzdívaných prací z pórobetonu. U stávajících stěn je pouze oprava 10% dále v položce 163 a otlučení pol. 67.

5) Ve skladbách konstrukcí je uvedeno, že stávající zdivo a stěny vč. nových pórobetonových stěn a vyzdívek budou přesít'ovány sklovláknitou tkaninou vč. stěrkování tmelem. V technické zprávě je zároveň uvedeno, že stěny budou vyspraveny v rozsahu 30%.

Ve výkazu výměr přesít'ování v tomto rozsahu není uvažováno. Prosíme o jeho doplnění. Prosíme i o doplnění položky pro vyspravení stěn v rozsahu 30% a s otlučení omítky v rozsahu 30%. Tyto položky nejsou součástí výkazu výměr.

**Odpověď:** ve výkazu výměr je síťování stropů a stěrkování uvedeno pouze u nových vyzdívaných prací z pórobetonu-pol.167 a v položce 17-štuk

6) Prosíme o doplnění výpočtu výměry k položce č.23 – vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozi betonové desky.


Patří tato položky k opravě stávajících anglických dvorků vč. lokálního vyspravení nejvíce poškozených míst + plošná oprava pomocí reprofilační malty, která je naznačena ve výkresu v řezu A-A?

**Odpověď:** nepatří ke dvorkům, úprava je po vybourání podlah

7) Vzhledem k objemu prací, které by mělo být revidováno a vzhledem k tomu, že je v zadávacích podmínkách uvedeno, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cenou nejvýše přípustnou, prosíme o zvážení, zda tuto nejvýše přípustnou cenu nezvýšit.

**Odpověď:** Zadavatel vzhledem k tomu, že zadavatel má zpracovaný položkový rozpočet, který odpovídá předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu, že na základě těchto dodatečných informací se nemění žádné podstatné okolnosti uvedené v zadávací dokumentaci, tak se zadavatel rozhodl neměnit lhůtu pro podání nabídek.

  
Vojtěch Remeň  
Právní oddělení  
Nemocnice Český Krumlov, a.s.