

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

MAURING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice

Váš dopis ze dne
13.8.2018

Naše č.j.:
28435/5.42/18-2

Naše sp. zn
V5-2018-237

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Václav Kápl / 950 179 534

České Budějovice
31.8.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice
místo: B.Němcové 585, České Budějovice
zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068877
projektant: AGP - nova spol. s r.o., tř. Října 1294/17, 370 01 České Budějovice, IČ: 14500493

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 28435/5.42/18-1 ze dne 13.8.2018

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

2. Na str. 17 „SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY“ je uváděna ČSN 332000-7-701 (Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou), která el. instalaci ve zdravotnických prostorech neřeší. Má být zřejmě uvedena ČSN 332000-7-710 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory) Totéž na str. 8/23 části D.1.4.4 Elektroinstalace - TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část. D.1.4.4. MaR v části 5. je uváděn neplatný právní předpis vyhl. 20/1979 Sb. (ten byl nahrazen vyhl. 73/2010 Sb.) Poznámka: Při uvádění "vyhrazených elektrických technických zařízení" do provozu, se postupuje podle vyhl. č. 73/2010 Sb., (např. zařízení tř. I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru). Toto zařazení zařízení do tříd a skupin se provádí podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb. Mělo by být zřejmé, jaká zařízení (jaké třídy a skupiny těchto zařízení) budou ve stavbě zhotovovány a instalovány. To lze uvést např. v dalším stupni PD..

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.



Ing. Václav Kápl
inspektor inspekce II



Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Vodní 21
370 14 České Budějovice
-7-

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby