

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. – I.etapa SO 01 Přístavba a nástavba pavilonu CH	Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s. B.Němcové 585/4, 370 01 České Budějovice 7	Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.2.48
	Část: D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE SCHÉMA ROZVADĚČE R–MP (MEDIPLYNY)	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DiS	Kreslil: DANIEL MÁDL	Datum: 3/2019	List/Listů 1/2





ROZVADĚČ R–MP
HL.400
IP40/20 – proudovými chrániči
Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním

INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pi = 69kW
SOUDOBÝ PŘÍKON: Ps = 60kW
In = 125A
ROZVOD VODIČI CHKE–V60 (OHNIODOLNÉ)–NAPOJENÍ ZE SÍTĚ ZÁLOHOVANÉ Z DA–(DO)

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. – I.etapa SO 01 Přístavba a nástavba pavilonu CH	Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s. B.Němcové 585/4, 370 01 České Budějovice 7	Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.2.48
	Část: D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE SCHÉMA ROZVADĚČE R–MP (MEDIPLYNY)	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DiS	Kreslil: DANIEL MÁDL	Datum: 3/2019	List/Listů 2/2