
 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce: Přístavky, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. – I.etapa SO 01 Přístavba a nástavba pavilonu CH	Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s. B.Němcové 585/4, 370 01 České Budějovice 7	Stupeň: <b>DPS</b>	Zak.č.	Výkres č. <b>D.1.4.2.42</b>
Část: D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE SCHEMA ROZVADĚČE RH3-CH	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS	Kreslil: DANIEL MADL	Datum: 3/2019	List/Listů 2/3	



ROZVADEČ

- EL.SOUSTAVA: 3/N/PE, 50Hz, 400/230V/TN–S  
2/PE, AC, 50Hz, 230V/IT
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
SOUSTAVA TN–S – AUTOMATICKÝM DOPLOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRANIČI  
SOUSTAVA IT – ELEKTRICKÉ ODDĚLENÍ  
V ROZVADEČI PROVÉST ODDĚLENÍ SOUSTAV PŘEPÁŽKAMI
- PŘÍKON CELKOVÝ napájení sítě: mÁlo důležité okruhy Pi:  
Ps:
- PŘÍKON ZALOHOVANÝ napájení DA DO: důležité okruhy Pi:  
Ps:
- PŘÍKON ZALOHOVANÝ z DA ZIS: zdravotnická izolovaná soustava Pi:  
Ps:
- PŘÍKON ZALOHOVANÝ z UPS VDO: velmi důležité okruhy Pi:  
Ps:
- KRYTÍ: IP41/20
- PŘÍVODY: HOREM
- ODVODY: HOREM
- TYP: SKŘÍNOVÝ
- ROZMĚRY: SESTAVA 1 POLE OCCEP 600/1500/200 – "P"  
(ŠÍŘKA / VÝŠKA / HLUBKA) mm
- SOKL 50mm
- BARVA: BILÁ
- VÝVODY PRO ZDRAVOTNICKÉ PROSTORY SK.2
- BUDOU ODDĚLENY POMOCÍ PŘEPÁŽEK, OZNAČENY A OPAŘENY VLASTNÍM KRYTEM
- POUŽITÍ PROUDOVÉ CHRANIČE TYPU G–SE ZPOZDĚNÍM VYBAVENÍ A ODOOLNOSTI PROTI RÁZOVÉMU PROUDU 3kA
- NUTNO PROVÉST ODVĚTRÁNÍ ROZVADEČE POMOCÍ ODVĚTRÁVACÍCH MŘÍŽEK Z NICHŽ JEDNA BUDE DOLE VE DVĚŘÍCH ROZVADEČE
- A NAD ROZVADEČEM BUDE PONECHÁN OTVOR VČETNĚ ZAKRYTÍ DĚROVANÝM PLECHEM
- PROSTOROVÁ REZERVA V ROZVADEČI 30%

VEŠKERÉ KABELY MDO–CXKH–R B2ca s1d0–OHNĚ RETARDUJÍCÍ–BEZHALOGENOVÉ  
DO–CSKH V180 B2ca s1d0–FUNKČNÍ DLE ČSN  
VDO–CSKH V180 B2ca s1d0–FUNKČNÍ DLE ČSN  
ZIS–CSKH V180 B2ca s1d0–FUNKČNÍ DLE ČSN

<div><div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div><div></div></div>	Akce: Prístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. – I.etapa SO 01 Prístavba a nástavba pavilonu CH		Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s. B.Němcové 585/4, 370 01 České Budějovice 7	Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.2.42
	Část: D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE SCHEMA ROZVADEČE RH3–CH		Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS	Kreslil: DANIEL MADL	Datum: 3/2019	List/Listů 3/3