

1 2NP-DPS-1
1 : 50

**LEGENDA VZDUCHOVODŮ:**

- ... 4hranné VZT potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení,těsnost tř.B a vyšší
- ... kruhové VZT potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO,standart Click SAVE
- ... VZT potrubí v tepelné izolaci skelnou vatou 45 kg/m3 s AL polepem, na trny
- ... VZT potrubí v požární izolaci EI30 skelnou vatou 45 kg/m3 s AL polepem, na trny
- ... VZT potrubí v požární izolaci EI60 skelnou vatou 65 kg/m3 s AL polepem, na trny
- ... VZT potrubí v tepelné izolaci na bázi kaučuku, lepeno
- ... flexo potrubí
- ... tepelně izolované flexo potrubí

**POZNÁMKY:**

Zpracovaný stupeň odpovídá projektu pro provedení stavby a k tomuto účelu má být dokumentace také použita. Najedná se o dokumentaci výrobní / dílenskou.
Dodavatel stavby je povinen při realizaci pracovat v koordinaci s dodavatelí ostatních dotčených profesí a interiérového vybavení.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny.
Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technických zpráv, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu).
Použitým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí cenové nabídky bylo i vytipování položek, které mohou být znovu využity (tj. demontovány a osazeny na novém místě). Tyto položky musejí být odborně demontovány, uskladněny v k tomu vhodných podmínkách a opětovně odborně namontovány.
Je třeba dbát na to, že prováděná úprava nesmí omezit provoz zbytku areálu - tj. při bouracích pracích a demontážích je nutno postupovat s maximální opatrností, aby se zabránilo poškození potřebných rozvodů, konstrukcí..
Veškeré prostupy skrz požární stěny/ stropy/ příčky musejí být požárně utěsněny - viz projekt PBŘ.



## SO.01 a SO.02 - Přístavba a nástavba pavilonu CH

**Technika prostředí projektování TZB**

Ing. Václav Voborník
Na Vyhlídce 1, 370 01 Českých Budějovice
tel.: 603 465 873
e-mail: techpro@seznam.cz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí projektant: | Ing. Václav Voborník | | |
| Projektant: | Ing. Václav Voborník | | |
| Kreslil: | Ing. Václav Voborník | | |
| Stavba: | Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 | | |
| Objekt: | Česká Budějovice | Část: Projekt: | |

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH,
Nemocnice České Budějovice - 1.etapa

| | |
|---|---|
| Datum: | 03/2015 |
| Formát A3: | 2/5 |
| Číslo akce: | 4833 |
| Revize: | |
| Měřítko: | 1 : 50 |
| Číslo výkresu: | T103 |

Název výkresu: D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA - Půdorys 2.NP - nástavba nad příjezdem sanitek