



LEGENDA VZDUCHOVODŮ:

- ... 4hranné VZT potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení, těsnost tř.B a vyšší
- ... kruhové VZT potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO, standard Click SAVE
- ... VZT potrubí v tepelné izolaci skelnou vatou 45 kg/m3 s AL polepem, na trny
- ... VZT potrubí v požární izolaci EI30 skelnou vatou 45 kg/m3 s AL polepem, na trny
- ... VZT potrubí v požární izolaci EI60 skelnou vatou 65 kg/m3 s AL polepem, na trny
- ... VZT potrubí v tepelné izolaci na bázi kaučuku, lepeno
- ... flexo potrubí
- ... tepelně izolované flexo potrubí

POZNÁMKY:

Zpracovaný stupeň odpovídá projektu pro výběr dodavatele stavby a k tomuto účelu má být dokumentace také použita. Nejedná se o dokumentaci výrobní / dílenskou. Dodavatel stavby je povinen při realizaci pracovat v koordinaci s dodavateli ostatních dotčených profesí a interiérového vybavení. Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama ozeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnuje je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přímocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny počítací úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a spářovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technických zpráv, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí cenové nabídky bylo i vyplývání položek, které mohou být znovu využity (tj. demontovány a osazeny na novém místě). Tyto položky musejí být odborně demontovány, uskladněny v k tomu vhodných podmínkách a opětovně odborně namontovány. Je třeba dbát na to, že prováděná úprava nesmí omezit provoz zbytku areálu - tj. při bourských pracích a demontážích je nutno postupovat s maximální opatrností, aby se zabránilo poškození potřebných rozvodů, konstrukcí... Veškeré prostory skrz požární stěny/ stropy/ příčky musejí být požárně utěsněny - viz projekt PBR.

Technika prostředí
projektování TZB

Ing. Václav Votoborník
Na Štrávě 1082, Krasnohory
tel: 602 485 675
e-mail: techpro@seznam.cz

Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s. s Město 585 04, České Budějovice, 370 01
Místo: České Budějovice
Projektant: Ing. Václav Votoborník

Objekt: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1. etapa

Číslo projektu: D.1.4.9 - VZDUCHOTECHNIKA - Rezy 7 NP - nástavba nad příjezdem sanitel