

1 3NP–DPS-1
1 : 50

LEGENDA VZDUCHOVODŮ:

- ... 4hranné VZT potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení,těsnost tř.B a vyšší
- ... kruhové VZT potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO,standart Click SAVE
- ... VZT potrubí v tepelné izolaci skelnou vatou 45 kg/m3 s AL polepem, na trny
- ... VZT potrubí v požární izolaci EI30 skelnou vatou 45 kg/m3 s AL polepem, na trny
- ... VZT potrubí v požární izolaci EI60 skelnou vatou 65 kg/m3 s AL polepem, na trny
- ... VZT potrubí v tepelné izolaci na bázi kaučuku, lepeno
- ... flexo potrubí
- ... tepelně izolované flexo potrubí

POZNÁMKY:

Zpracovaný stupeň odpovídá projektu pro výběr dodavatele stavby a k tomuto účelu má být dokumentace také použita. Nejedná se o dokumentaci výrobní / dílenskou.
Dodavatel stavby je povinen při realizaci pracovat v koordinaci s dodavatelí ostatních dotčených profesí a interiérového vybavení.
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny.
Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny počeství úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technických zpráv, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu).
Použitým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí cenové nabídky bylo i vytipování položek, které mohou být znovu využity (tj. demontovány a osazeny na novém místě). Tyto položky musejí být odborně demontovány, uskladněny v k tomu vhodných podmínkách a opětovně odborně namontovány.
Je třeba dbát na to, že prováděná úprava nesmí omezit provoz zbytku areálu - tj. při bouracích pracích a demontážích je nutno postupovat s maximální opatrností, aby se zabránilo poškození potřebných rozvodů, konstrukcí..
Veškeré prostupy skrz požární stěny/ stropy/ příčky musejí být požárně utěsněny - viz projekt PBŘ.



SO.01 a SO.02 - Přístavba a nástavba pavilonu CH

Technika prostředí projektování TZB

Ing. Václav Vobecký
Na Vinici 1, 460 01 Liberec
tel.: 603 445 873
e-mail: techpro@seznam.cz

Vedoucí projektant:	Ing. Václav Vobecký	Změna:	
Zpracovatel:	Ing. Václav Vobecký		
Kreslil:	Ing. Václav Vobecký	Ev. č.	
Stupeň:	Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, České Budějovice, 37010		
Část:	Česká Budějovice	Část:	Projekční

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa

Datum:	03/2015	Měřítko:	
Číslo/Č.	375		
Číslo/Č.	4003		
Formát:			
Počet:			

Název výkresu: **D.1.4.5 - VZDUCHOTECHNIKA - Půdorys 3.NP - nástavba nad příjezdem sanitek**

Měřítko: **1 : 50** **T104**