


LEGENDA VZDUCHOVODŮ:

- ... 4hranné VZT potrubí z ocelového pozinkované v normálním provedení, těsnost tř.B a vyšší
- ... kruhové VZT potrubí z ocelového pozinkované v provedení SPIRO, standart Click SAVE
- ... VZT potrubí v tepelné izolaci skelnou vatou 45 polepem, na trny
- ... VZT potrubí v požární izolaci EI30 skelnou vatou AL polepem, na trny
- ... VZT potrubí v požární izolaci EI60 skelnou vatou AL polepem, na trny
- ... VZT potrubí v tepelné izolaci na bázi kaučuku,
- ... flexo potrubí
- ... tepelně izolované flexo potrubí

POZNÁMKY:

Zpracovaný stupeň odpovídá projektu pro výběr dodavatele stavby a k tomuto projektu musí být dokumentace také použita. Nejedná se o dokumentaci výroby / dílenskou. Dodavatel stavby je povinen při realizaci pracovat v koordinaci s dodavateli dotčených profesí a interiérového vybavení. Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která je schopna zajistit všechny potřebné podmínky. Součástí ceny musí být veškeré náklady na dopravu, montáž, a další práce, které jsou součástí celkové ceny. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou zahrnuty všechny potřebné práce, které jsou součástí celkové ceny. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. zprávy, seznamy pozic, výkresové dokumentace, katalogy výroby a speciální materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitu nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí cenové nabídky bylo i výtiskování položek, které mohou být znovu demontovány a osazeny na novém místě. Tyto položky musejí být znovu uskladněny v k tomu vhodných podmínkách a opětovně odborně namontovány. Je třeba dbát na to, že provádění úprav nesmí omezit provoz zbytku areálu a zabránit poškození potřebných rozvodů, konstrukcí... Veškeré prostory skrz požární stěny/ stropy/ příčky musejí být požárně utěsněny. Projekt FBR.



SO.08 - Nástavba pavilonu CH 1

Technika prostředí projektování TZB		Ing. Václav Vozňák Na Šumavě 1502, Krasnohorský tel.: 603 485 875 e-mail: techproj@seznam.cz
Projektant:	Ing. Václav Vozňák	
Stavba:	Nemocnice České Budějovice, a.s., 8.Nemocniční 365/4, České Budějovice, 370 01	
Objekt:	České Budějovice	Projektant
Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1. etapa		
D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA - Půdorys 4.NP - nástavba nad MR		