



DETAIL NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES



KOTVENÍ POTRUBÍ :

ROZVODY POD STROPEM KOTVENY DO STROPNÍ KONSTRUKCE NA CHEM. KOTVY
VZOR ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ POD STROPEM

POTRUBÍ ULOŽENO NA TYPOVÝCH KONZOLÁCH A OBÍMKÁCH
POUŽITÁ OCEL NA ZÁVĚSY ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ (TYPOVÁ)
MONTÁŽ POTRUBNÍCH ROZVODŮ V SOUČINNOSTI S VZT
(AŽ PO MONTÁŽI VZT...)

ON	VZDÁLENOST UCHYCENÍ
DN10	1,5m
DN15	1,5m
DN20	1,8m
DN25	2,1m
DN32	2,4m
DN40	2,6m
DN50	3,0m
DN65	3,2m
DN80	3,5m
DN100	4,2m
DN125	4,6m

⊗ POTRUBÍ POŽÁRNĚ UTĚSNIT

LEGENDA

KKF	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM V KOULI
KK	KULOVÝ KOHOUT R 2500
STAD/2	VYVAŽOVACÍ VENTIL TYPU STAD S VYPOUŠTĚNÍM
PŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT R 650
ON	ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKA
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ
STAP	REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU TYPU STAP
EZ	RADIÁTOROVÝ VENTIL JEDNOVTOKOVÝ PRO REGISTRY
KLC1820.600	OTOPNÝ REGISTR TYPU KORALUX – VZORKOVAT
VEKOLUX ROH.	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ TYPU VEKOLUX – ROHOVÉ
22VK–6100	DESKOVÁ TĚLESA TYP VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PŘÍP.
20SHYGIENE–6100	DESKOVÁ TĚLESA TYP VENTIL KOMPAKT V PROVEDENÍ HYGIENE
– – – – – –	TOPNÁ VODA OKRUH OT. TĚLESA – ZPÁTEČKA 50°C
———	TOPNÁ VODA OKRUH OT. TĚLESA – PŘÍVOD 70°C
— — — — —	TOPNÁ VODA OKRUH VZT – ZPÁTEČKA 60°C
——— ———	TOPNÁ VODA OKRUH VZT – PŘÍVOD 80°C

PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM VŠECHNY ø15x1–iZ13

Tem–17C

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

AGP nova spol. s r.o.
Projektová a inženýrská spol. s.r.o.
Tř. 28. října 12
370 01 České Budějovice
tel.: 387 721 412
fax: 387 316 078
e-mail: agpnova@agpnova.cz
www.agpnova.cz

Pracoviště projektce
Tyršova 1a
370 07 České Budějovice
tel.: +420 387 721 412

Vypracoval	Odpovědný projektant	Architekt	Autorizoval
Ivan Korch	Korch	Korch	Ing. Zdeněk Hajný

Technika prostředí stavby – VYTÁPĚNÍ

ING. JIŘÍ SUKDOL
HORY 26
370 71 RUDOLTOV
sukdol@cbm.cz, TEL.: 603 854 094

Část: D.1.4.7 VYTÁPĚNÍ

Odpovědný projektant: ING. JIŘÍ SUKDOL

Název stavby:	PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "CHI" NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. – 1. ETAPA	Okresní úřad	České Budějovice
		Krajský úřad	České Budějovice
		Datum	8.1.2019
Místo stavby:	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CHI a CHT u příjezd sanitek)	Formát	
		Měřítko	1:50
		Číslo zakázky	
Investor:	Nemocnice Č.Budějovice a.s., B.Němcové 585/54 370 07 České Budějovice	Stupeň	DPS
		Objekt	
Část:	PŮDORYS 1.P.P. (SO–08)	Číslo výkresu	D.1.4.7.2