



DETAIL NÁPOJENÍ  
OTOPNÝCH TĚLES



KOTVENÍ POTRUBÍ :

ROZVODY POD STROPEM KOTVENY DO STROPNÍ KONSTRUKCE NA CHEM. KOTVY  
VZOR ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ POD STROPEM




POTRUBÍ ULOŽENO NA TYPYCH KONZOLÁCH A OBJÍMKÁCH  
POUŽITA OCEL NA ZÁVĚSY ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ (TYPOVÁ)  
MONTÁŽ POTRUBNÍCH ROZVODŮ V SOUČINNOST S VZT  
(AŽ PO MONTÁŽI VZT...)

DN	VZDÁLENOST UCHYCENÍ
DN10	1,5m
DN15	1,5m
DN20	1,8m
DN25	2,1m
DN32	2,4m
DN40	2,6m
DN50	3,0m
DN65	3,2m
DN80	3,5m
DN100	4,2m
DN125	4,6m

⊗ POTRUBÍ POŽÁRNĚ UTEŠNĚNÍ

LEGENDA

- KKF KULOVÝ KOHOUT S FILTREM V KOULI
- KK KULOVÝ KOHOUT R 2500
- STAD/2 VYVAŽOVACÍ VENTIL TYPU STAD S VYPOUŠTĚNÍM
- PŠ PŘÍME SROUBENÍ
- VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT R 650
- ON ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKA
- OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ
- STAP REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU TYPU STAP
- EZ RADIÁTOROVÝ VENTIL JEDNOTOKOVÝ PRO REGISTRY
- KLC1820.600 RADIÁTOROVÉ SROUBENÍ TYPU VEKOLUX – ROHOVÉ
- VEKOLUX ROH. DESKOVÁ TĚLESA TYP VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PŘÍP.
- 22VK-6100 DESKOVÁ TĚLESA TYP VENTIL KOMPAKT
- 20SHYGIENE-6100 V PROVEDENÍ HYGIENE
- TOPNÁ VODA OKRUH OT. TĚLESA – ZPĚTEČKA 50°C
- TOPNÁ VODA OKRUH OT. TĚLESA – PŘÍVOD 70°C
- TOPNÁ VODA OKRUH VZT – ZPĚTEČKA 60°C
- TOPNÁ VODA OKRUH VZT – PŘÍVOD 80°C
- PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM VŠECHNY ø15x1–IZ13



**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**

	<b>AGP nova spol. s r.o.</b> Projektová a obchodní spol. s r.o. 17. září 17 370 01 Česká Budějovice	<small>IČ: 287 021 812 IČ: 287 021 812 E-mail: agp@agp-nova.cz www.agp-nova.cz</small>	<small>Pracoviště projekce Ing. J. Sukol 370 01 Česká Budějovice tel.: +420 387 021 813</small>
Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Korch	Autorizoval Korch	Zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Hány

**Technika prostředí stavby – VYTÁPĚNÍ**

<small>ING. JIŘÍ SUKOL HORY 26 373 71 BUDŮV sukol@bjm.cz, TEL. : 603 854 004</small>	<small>Číslo: <b>D.1.4.7 VYTÁPĚNÍ</b></small>	<small>Zodpovědný projektant ING. JIŘÍ SUKOL</small>
--	---	--

<small>Název objektu: PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY A STAVEBNÍ OPRAVY PAVILONU "CH" MEMORIE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. – 1. ETAPA</small>	<small>Obor ústředí Krajní ústředí Datum <b>9.1.2019</b></small>	<small>Česká Budějovice Česká Budějovice</small>
<small>Název stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilón CH a CH1 a příjezd sanitky)</small>	<small>Formát: Měřítko Číslo zakázky</small>	<small>1:00</small>
<small>Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcové 585/54 370 07 Česká Budějovice</small>	<small>Stavba: DPS</small>	<small>Objekt:</small>
<small>Číslo: PŮDORYS 5.N.P. (SO-08)</small>	<small>Číslo výkresu: D.1.4.7.7</small>	