



DETAIL NÁPOJENÍ  
OTOPNÝCH TĚLES



KOTVENÍ POTRUBÍ :

ROZVODY POD STROPEM KOTVENY DO STROPNÍ KONSTRUKCE NA CHEM. KOTVY VZOR ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ POD STROPEM



POTRUBÍ ULOŽENO NA TYPYCH KONZOLÁCH A OBJÍMKÁCH POUŽITA OCEL NA ZÁVĚSY ŽAROVĚ ZINKOVANÁ (TYPYVA) MONTÁŽ POTRUBNÍCH ROZVODŮ V SOUCINNOST S VZT (AŽ PO MONTÁŽ VZT...)

DN	VZDALENOST UCHYCENÍ
DN10	1,5m
DN15	1,5m
DN20	1,8m
DN25	2,1m
DN32	2,4m
DN40	2,6m
DN50	3,0m
DN65	3,2m
DN80	3,5m
DN100	4,2m
DN125	4,6m


⊗ POTRUBÍ POŽÁRNĚ UTĚSNIT

LEGENDA

KF	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM V KOULI
KK	KULOVÝ KOHOUT R 2500
STAD/2	VYVAŽOVACÍ VENTIL TYPU STAD S VYPOUŠTĚNÍM
PŠ	PŘÍMÉ SROUBENÍ
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT R 650
ON	ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKA
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ
STAP	REGULATOR DIFERENČNÍHO TLAKU TYPU STAP
EZ	RADIÁTOROVÝ VENTIL JEDNOVÝTOKOVÝ PRO REGISTRY
KLC1820.600	OTOPNÝ REGISTR TYPU KORALUX – VZORKOVAT
VEKOLUX ROH.	RADIÁTOROVÉ SROUBENÍ TYPU VEKOLUX – ROHOVÉ
22VK–6100	DESKOVÁ TĚLESA TYP VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PŘÍP.
20SHYGIENE–6100	DESKOVÁ TĚLESA TYP VENTIL KOMPAKT V PROVEDENÍ HYGIENE
----	TOPNÁ VODA OKRUH OT. TĚLESA – ZPÁTEČKA 50°C
----	TOPNÁ VODA OKRUH OT. TĚLESA – PŘÍVOD 70°C
----	TOPNÁ VODA OKRUH VZT – ZPÁTEČKA 60°C
----	TOPNÁ VODA OKRUH VZT – PŘÍVOD 80°C
PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM VŠECHNY Ø15x1–I213	



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

	<b>AGP nova spol. s r.o.</b> Projektová a obchodní spol. s r.o. 11.28.říjen 17 370 01 České Budějovice		Tel: 387 021 812 Fax: 387 014 036 E-mail: ogp@agp-nova.cz www.agp-nova.cz		Pracoviště projektant Ing. Jiří Sukol 370 01 České Budějovice tel.: 387 021 812
	Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Korch	Architekt Korch	Zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Hajný	
	<b>Technika prostředí stavby – VYTÁPĚNÍ</b>				
Ing. Jiří SUKOL Hávy 28 373 71 Rudolfov sukol@odm.cz, TEL.: 603 854 094			Dat	<b>D.1.4.7 VYTÁPĚNÍ</b> Ing. Jiří SUKOL	
<b>Název objektu:</b> PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY A STAVEBNÍ OPRAVY PAVILONU "CH" NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. – 1. ETAPA					
<b>Město stavby:</b> Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH1 a příjezd sanitek)			<b>Datum:</b> 9.1.2019		
<b>Investor:</b> Nemocnice Č.Budějovice a.s., B.Němcovské 585/54 370 07 České Budějovice			<b>Objekt:</b> DPS		
<b>Číslo:</b> PŮDORYS 3.N.P. (50–08)			<b>Číslo výkresu:</b> D.1.4.7.5		