

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle ustanovení § 128 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále „ZZVZ“)

Veřejná zakázka: **Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. (dále „veřejná zakázka“)**
Ev. číslo VVZ : **Z2019-019111**

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČO: 26095203
DIČ: CZ699005400
Zastoupená: Ing. Ivo Houška, MBA – předseda představenstva
 MUDr. Jana Chocholová – člen představenstva
(dále jen „zadavatel“)

Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvinem 2716/43, Smíchov, 150 00 Praha 5
Tel: +420 734 122 886
Email: info@spvz.cz

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s.“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel tímto oznamuje účastníkům, že v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ ruší výše specifikovanou veřejnou zakázku.

O d ů v o d n ě n í:

Zadavatel zahájil dne 6.6.2019 zadávací řízení výše definované veřejné zakázky, přičemž **v průběhu veřejné zakázky se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v tomto zadávacím řízení veřejné zakázky dále pokračoval.**

1. Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek několik žádostí o Vysvětlení zadávacích podmínek, přičemž zjistil, že na tyto žádosti není možné kvalifikovaně odpovědět, neboť zadávací podmínky veřejné zakázky nebyly stanoveny srozumitelně a dostatečně jasně, zejména s ohledem na technické podmínky předmětu plnění.

Zadavatel je přesvědčen, že po obdržení žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek vyšlo najevo, že zadávací podmínky zřejmě nebyly ze strany zadavatele nastaveny v souladu s ustanovením § 36 ZZVZ. Zadavatel si je vědom svého pochybení, kdy zejména technická specifikace obsažená v Příloze č. 3 a cenová soustava v příloze č. 4 Zadávací dokumentace nebyla nastavena dostačujícím způsobem tak, aby bylo zřejmé, jaké podmínky mají být splněny, proto se rozhodl zadávací řízení zrušit.

Konkrétně je třeba uvést nedostatečné vymezení výkazu výměr spolu s nedostatečnou projektovou dokumentací, kdy není především jasné, jak má být řešena vzduchotechnika předmětu plnění.

Zadavatel taktéž obdržel námitky proti zadávacím podmínkám, ze kterých vyplývá, že by zadávací podmínky mohly být vyhodnoceny jako diskriminační, a veřejná zakázka by tak byla zadávána v rozporu s § 6 ZZVZ, k čemuž se zadavatel v tuto chvíli není schopen vyjádřit.

Zadavatel je tak nucen uzavřít, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 ZZVZ je to právě zadavatel, který stanoví a poskytne dodavatelům zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Jestliže tedy zadavatel předložil nedostatečnou projektovou dokumentaci, nemůže postihovat dodavatele za to, že nejsou schopni na základě této projektové dokumentace podat nabídku, potažmo, že se domnívají, že zadávací podmínky jsou diskriminační.

2. Zadavatel je tedy nucen přistoupit ke zrušení zadávacího řízení, neboť po něm nelze požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení, které je stíženo chybou natolik zásadního charakteru, že by reálně mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Zadavatel by v případě pokračování v zadávacím řízení porušil základní zásady pro zadávání veřejných zakázek obsažené v ustanovení § 6 ZZVZ.


Zadavatel se jako subjekt nakládající s veřejnými prostředky musí snažit eliminovat riziko možného pochybení a uložení sankce ze strany orgánu dohledu, a pokud odhalil své pochybení a může přijmout nápravné opatření, je nasnadě toto nápravné opatření využít, neboť zadavatel je povinen vynakládat veřejné prostředky hospodárně, efektivně a účelně, jak předvídá zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

3. Na základě výše uvedeného tedy zadavatel přistoupil k nápravnému opatření svého pochybení, tj. ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky, s tím, že zadávací řízení veřejné zakázky vyhlásí opětovně, již s jednoznačnou projektovou dokumentací. Zadavatel využije pro nové zadávací řízení předběžných tržních konzultací, aby se důkladněji seznámil s trhem a mohl tak naplnit zákonné požadavky pro opětovně vyhlášené zadávací řízení.

Poučení:

Proti zrušení části zadávacího řízení veřejné zakázky lze podat námitky podle ustanovení § 241 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději 15 dní ode dne doručení oznámení o zrušení části č. 1 zadávacího řízení veřejné zakázky.

V Táboře dne 9.7.2019



Ing. Ivo Houška MBA
předseda představenstva



MUDr. Jana Chocholová
člen představenstva